

ACEG					Verantwoordelijkheid klant				
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Klantreferentie	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen
447637	PC.EK1.06 Installateur: Contrôle de conformité d'une nouvelle installation domestique selon les articles RGIE livre 1 chapitre 6.4. et 4.2.4.3.	Installateur: Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.4. en 4.2.4.3. EK1.06		Conform	O36: Le début de l'installation date d'avant le 01/06/2020 O4: L'inspection ne comprend que la surface habitable de la propriété . O5: L'éclairage n'est pas définitivement installé. Les prise de terre ne sont pas utilise O12: Le système électrique n'est pas sous tention. Le bon fonctionnement des différentiels n'a pas pu être testé.				
					O17: Les équipotentiels principales sont en attente de raccordement.				
					O2: Aucune infraction .				
					O27: Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous être communiqué durant notre visite.				
					O36: Le début de l'installation date d'avant le 01/06/2020				

103