Situation		**Rue Vaudrée 200 - 4031 Angleur**										
Maître de l'ouvrage		**Mr Bensmail Mimoun et Mme Lâmri Yamina**										
	Local	Superficie local					Srf fenêtre	Type de vitrage	Surface minimale par le CWL			Conformité.
			l	ht	nbr	srf	80%		Habitation existante			
	Sàm/cuisine	37,41	3,04	1,5	1	4,56	3,65	horizontale	37,41	12	3,118	oui
			1,5	1	1	1,50	1,20	horizontale				
			0,95	2,5	1	2,38	1,90	verticale				
							6,75					
	Séjour	15,10	2,25	1,46	1	3,29	**2,63**	horizontale	15,1	14	1,079	oui
	chambre 1	15,10	2,25	1,32	1	2,97	**2,38**	horizontale	15,1	14	1,079	oui
	chambre 2	18,16	1,3	1,5	1	1,95	1,56	verticale	18,16	12	1,513	oui
			0,8	2,1	1	1,68	1,34	verticale				
							2,90					
	chambre enfants	8,92	1	1,3	1	1,30	**1,04**	verticale	8,92	14	0,637	oui
	Séjour privé	13,39	1,5	1,9	1	2,85	**2,28**	verticale	13,39	14	0,956	oui
Didier RAHIR												
Architecte												